

Наименование товара: Устройство защиты

Код ЕНС ТРУ: 271224.500.000017

Заказчик: АО «Алатау Жарык Компаниясы»

Техническая спецификация:

1. Полное описание и технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

- 1.1 Номинальное значение напряжения питания: 220 В;
- 1.2 Номинальное значение потребляемого тока: не более 6 А;
- 1.3 Номинальное значение частоты напряжения питания: 50 Гц;
- 1.4 Выходное напряжение постоянного тока: 24 В;
- 1.5 Выходной ток: 1,25 А;
- 1.6 Выходная мощность: 30 Вт;
- 1.7 Ток потребления от источника 24В;
- 1.8 Каналы связи с приборами учета: Ethernet, CAN шина, GSM/GPRS;
- 1.9 Канал управления с исполнительными устройствами- не менее 16;
- 1.11 Каналы опроса дискретных устройств- не менее 32;
- 1.12 Мониторинг и защита кабельных линий 3-20 кВ от однофазного короткого замыкания на землю.

2. Прочие характеристики:

- 2.1 Время готовности к работе при включении питания: не более 10 с.

3. Соответствие стандартам (международным / внутренним): СТ РК ГОСТ Р МЭК 870-4-2008, ТР 004/20011

4. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев со дня поставки.

5. Год выпуска товара – не ранее 2022 года.

6. Проверка и испытание: Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК».

7. Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».

8. Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения товара (заполняется потенциальным поставщиком).